

重庆市潼南区交通局文件

潼交局发〔2022〕151号

重庆市潼南区交通局 关于潼南区 X205 线韦家至罐坝段养护工程 施工图设计文件的批复

区交通事务中心：

你中心《关于潼南区 X205 线韦家至罐坝段养护工程施工图设计文件的请示》（潼交事中心文〔2022〕69 号）收悉，经组织专家及有关部门审查，现批复如下：

一、提交的设计文件内容齐全，图标及说明清楚，病害分析合理，满足《重庆市公路养护工程设计指导意见及设计文件编制办法》（渝路局发〔2010〕407 号）要求。同意你中心 X205 线韦家至罐坝段养护工程设计文件，项目全长 7.96 公里，本次为修复

养护。

二、同意设计文件所确定的修复方案。

(一)项目起于韦灌路与 G246 交叉口，止于罐坝村与柏梓交界处，全长 7.96 公里。本工程不改变既有道路的平面、纵坡、横断面宽度，维持原有平面和纵坡，仅对道路路面、排水、安保设施进行整治。

(二)K0+000~K5+300 段，挖补旧路面裂缝病害后加铺 3cm 厚 AC-10C 沥青砼罩面。

(三)K5+300~K7+960 段，挖补旧路病害。

三、预算总金额 568.95 万元，其中建安费 499.34 万元。

四、工期 3 个月。

五、有关要求

严格按照市交通局关于印发《重庆市公路养护工程管理办法》的通知(渝交规〔2022〕3号)的规定组织实施，注重生态环保，做好原路路面材料的回收和循环利用，加强工程进度、质量、安全及资金管理，确保项目保质保量按时完成。

此复



重庆市潼南区交通局

2022 年 7 月 18 日印发
