

重庆市潼南区水利局文件

潼水许可〔2021〕53号

重庆市潼南区水利局 关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP （一期）金福新区污水截流干管工程 洪水影响评价的批复

重庆潼南三峡水环境综合治理有限责任公司：

根据你公司关于潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP
（一期）金福新区污水截流干管工程（项目代码：
2019-500152-78-01-093319）洪水影响评价的行政许可申请，
我局组织专家对《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一

期)金福新区污水截流干管工程洪水影响评价报告(报批稿)》进行了审查。根据河道管理等相关法律法规和专家评审意见,现批复如下:

一、同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)金福新区污水截流干管工程洪水影响评价结论

同意潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)金福新区污水截流干管工程河段防洪标准采用 20 年一遇,工程防洪标准采用 20 年一遇。

二、原则同意工程建设方案

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP(一期)金福新区污水截流干管工程布置为以巴渝大道以北约 285m 处为工程起点,沿东湾大道西侧至江北污水处理厂为重力流污水干管,管径 d800,长度 2.04km,本工程不在河道管理范围内,为不涉河工程。

三、有关要求

(一)项目法人应妥善处理好工程所涉及第三方的合法水事权益并按照法律法规办理其他相关手续。

(二)项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

(三)工程开工前,项目法人要将施工方案报送我局,接受我局对施工期进行监督管理,并服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要充分重视河道保护工作,严禁向河道内倾倒弃土弃渣,施工完工后应及时拆除施工设施,清除弃渣

等障碍物，确保行洪安全。

（四）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。

（五）工程竣工后，项目法人应报告我局，我局将对工程控制坐标在内的涉河事项进行复核；我局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。

（六）本行政许可决定有效期为3年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本行政许可决定自行失效；若要继续建设，应重新履行行政许可手续。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按照规定重新办理许可手续。

- 附件：1. 潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）
金福新区污水截流干管工程洪水影响评价报告专家评审意见
2. 工程主要控制点坐标表



附件 1

潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—金福新区污水截流干管工程洪水影响评价报告专家评审意见

2021 年 11 月 26 日，重庆市潼南区水利局在该局一楼会议室组织专家组召开了《潼南区涪江流域水环境综合治理 PPP（一期）—金福新区污水截流干管工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）评审会，参加会议的有：重庆市潼南区水利局、成都君智技术咨询有限责任公司（《报告》编制单位）的相关编制人员及评审专家组全体成员（名单附后）。会上，业主单位代表介绍了项目的前期工作概况，《报告》编制单位代表就《报告》编制情况和主要成果进行了介绍，专家和与会代表进行了深入讨论，提出了修改意见。编制单位根据专家意见对《报告》进行了修改，形成了《报告》报批稿，经专家复核，形成评审意见如下：

一、《报告》结构和内容完整，技术路线基本可行，符合《重庆市水利局关于印发重庆市建设项目水影响论证报告编制大纲（试行）的通知》（渝水设（2019）1 号）及相关要求。

二、根据《重庆市潼南区城市防洪规划报告》（重庆同望水利水电工程设计有限公司编制，2019.02），评价工程河段涪江城区段两岸规划防洪标准为 20 年一遇，本次评价项目河段防洪标准采用 20 年一遇，工程防洪标准与河段防洪标准一致为 20 年一遇。评价标准符合《重庆市河道管理范围内建设项目管理办法（修订）》中的相关要求，也符合工程河段实际情况。

三、《报告》对涉河建筑物介绍基本清楚。本次污水截流干管工程方案布置为以巴渝大道以北约 285m 处为工程起点，沿东湾大道西侧至江北污水处理厂为重力流污水干管，管径 d800，长度 2.04km，本工程不在河道管理范围内，为不涉河工程。

工程主要控制点坐标（2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准）如下：

工程名称	地理位置	控制点	X 坐标	Y 坐标
污水截流干管工程	潼南区城区两桥片区东湾大道沿线	起点	3342440.305	582494.3269
		止点	3340912.672	582630.9262

四、《报告》引用潼南航电枢纽工程的设计洪水成果，对本工程进行洪水影响评价，基本可行。

五、《报告》采用一维恒定非均匀流的基本方程，计算水面线，基本可行。

六、《报告》关于拟建工程不涉河的结论基本恰当。

专家组 组长：

成员：

2021 年 12 月 23 日

附件 2

工程主要控制点坐标表

工程名称	地理位置	控制点	X 坐标	Y 坐标
污水截流 干管工程	潼南区城 区两桥片 区东湾大 道沿线	起 点	3342440.305	582494.3269
		止 点	3340912.672	582630.9262